



第2号様式(第3条関係)

第 H22047 号の4				試 験 等 成 績 書			
依 頼 事 項		〔試験品名〕 ふき茸ハゼタイプ 角ハゼ 500 用 スーパーB吊子 t1.2 〔試験項目〕 強度試験 (圧縮試験)					
依 頼 者		株式会社 サカタ製作所 代表取締役 坂田 匠		依頼処理担当者 職 氏名		主任研究員 中部 昇	

試 験 等 結 果

1. 試験日 : 平成 22年 5月 20日
2. 使用機器 : (株) 島津製作所製 オートグラフ AG100kNI
3. 試験内容 : 写真に示すように試験品に圧縮荷重を加え、最大荷重とそのときの変位、および1、2、3、5、10mm変位における荷重を測定した。  
 ※試験速度 : 10mm/min  
 ※変位 : クロスヘッド移動量  
 ※圧縮治具 : 依頼者の提供するもの  
 ※依頼者立会い試験
4. 試験結果 : 下表のとおり。  
 荷重-変位 (試験力-ストローク) 線図を別添する。

表. 試験結果

試料	中間点における荷重 (kN)					最大点	
	1mm	2mm	3mm	5mm	10mm	荷重 (kN)	変位 (mm)
1	0.88	1.79	2.55	4.64	-	7.03	9.8
2	0.94	1.96	3.32	5.78	-	7.47	8.5
3	0.79	2.06	3.10	4.46	-	6.17	9.8
平均値	0.870	1.937	2.990	4.960	-	6.890	9.35




写真. 試験風景 (左 : 試験前、中、右 : 試験後)


上記の試験結果は、提出試験品についてのみの結果である。

平成 22年 5月 20日

新潟県工業技術総合研究所  
 県央技術支援センター長  
 堀 祐爾



第 H22047 号の 4 別紙： 荷重-変位 (試験力-ストローク) 線図



第2号様式(第3条関係)

第 H22047 号                      試 験 等 成 績 書			
依 頼 事 項	〔試験品名〕 ふき茸ハゼタイプ 角ハゼ 500 用 スーパーB吊子 t1.2 〔試験項目〕 強度試験 (引張試験)		
依 頼 者	株式会社 サカタ製作所 代表取締役 坂田 匠	依頼処理担当者 職 氏名	主任研究員 中部 昇

試 験 等 結 果

1. 試験日 : 平成 22年 5月 19日
2. 使用機器 : (株) 島津製作所製 オートグラフ AG100kNI
3. 試験内容 : 写真に示すように試験品に引張荷重を加え、最大荷重とそのときの変位、および1、2、3、5、10mm変位における荷重を測定した。  
 ※試験速度 : 10mm/min  
 ※変位 : クロスヘッド移動量  
 ※引張治具 : 依頼者の提供するもの  
 ※依頼者立会い試験
4. 試験結果 : 下表のとおり。  
 荷重-変位 (試験力-ストローク) 線図を別添する。

表. 試験結果

試料	中間点における荷重 (kN)					最大点	
	1mm	2mm	3mm	5mm	10mm	荷重 (kN)	変位 (mm)
1	0.45	0.74	0.98	1.35	1.92	3.74	44.0
2	0.61	0.96	1.16	1.46	1.94	3.60	42.5
3	0.59	0.89	1.13	1.49	2.04	3.54	38.0
平均値	0.550	0.863	1.090	1.433	1.967	3.627	41.48





写真. 試験風景 (左 : 試験前、中、右 : 試験後)

上記の試験結果は、提出試験品についてのみの結果である。

平成 22年 5月 20日

新潟県工業技術総合研究所  
県央技術支援センター 長  
堀 祐爾



第 H22047 号 別紙： 荷重-変位 (試験力-ストローク) 線図

